



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugprn-o@udm.net * Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

427620, г.Глазов, ул. Пряженникова, 14, тел. 2-89-47, факс 2-89-50, e-mail: glagpn@mchs-18.ru

г. Глазов

«01» марта 2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 17/5/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 29»
в лице заведующего Мордвиной Светланы Леонидовны; заведующему МБДОУ Д/С №29

Мордвиной Светлане Леонидовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 17/5 от «25» января 2021 г., выданного главным государственным инспектором города Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Калашниковым Константином Николаевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 час. 00 мин. «16» февраля 2021 года по 14 час. 30 мин. «16» февраля 2021 года, с 09 час. 00 мин. «18» февраля 2021 года по 10 час. 45 мин. «18» февраля 2021 года и в период с 14 час. 15 мин. «01» марта 2021 года по 14 час. 30 мин. «01» марта 2021 года проведена **плановая** выездная проверка объекта защиты МБДОУ Д/С №29 (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, 39), осуществляющего свою деятельность по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Толстого, 39.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Култашев И.И.

указать должность и фамилию государственного инспектора (ов) ОНД, проводившего обследование (проверку)

совместно с: заведующий МБДОУ Д/С №29, Мордвина Светлана Леонидовна.

указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места, выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка выполнения (указываются только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях склада на территории детского сада отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 4 ч. 3, ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; приложение А СП 5.13130.2009.	28.02.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков своевременного технического обслуживания в 2020 году.	п.п. 4.3.1, 4.3.7. СП 9.13130.2009; п. 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	28.02.2022	

3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из помещений групп № 10, 11, 13, расположенных на втором этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	28.02.2022	
4.	В подсобном помещении изостудии допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	пп. «а», п. 35 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	28.02.2022	
5.	На объекте защиты допускается использование подвального этажа для хранения мебели и других предметов;	пп. «б», п. 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	28.02.2022	
6.	Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте защиты не работоспособна.	ч.ч. 4, 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ; п.п. 13.14.3, 13.14.5, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.3 СП 5.13130.2009; п. 7, Таблица 2 СП 3.13130.2009; п. 6.24 СП 7.13130.2013; п.п. 7.2.8, 7.4.1, 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п. 12.4 СНиП 41 01 2003; пп. 4.3, 7.28 СНиП 21 01 97*; п. 13.2 НПБ 88 2001*; п.п. 26, 54, 541 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».	28.02.2022	
7.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях под номерами 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают.	пп. 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009.	28.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов

по пожарному надзору Култашев И.И.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

заведующий МБДОУ Д/С №29 Мордвина Светлана Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» марта 2021 г.


(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99